

접 수 번 호 : 11-1920-6937  
(Receipt No.)



## 자율안전확인 신고증명서

### Confirmation Letter of Declaration

신 고 번 호 : ZH02014-11004  
(Application No.)

유효기간 만료일 : 2017년03월12일  
(Validity Period)

신 고 업 체 명 : (주)두텍  
(Applicant)

대 표 자 명 : 최득남  
(President)

소 재 지 : 경기도 안산시 원시동 778 중앙일보 안산공장 6층  
(Address)

제 품 명 : 온도조절기  
(Product)

기 본 모 델 명 : FX3SE-16P00-C  
(Basic Model)

정 격 : AC100-240V, 50/60Hz 부하용량:16A(250V)  
(Rating)

파 생 모 델 명 : 첨부2참조  
(Series Model)

적 용 기 준 : K60730-1(2009-12), K60730-2-9 (2009-11)  
(Standard)

본 확인신고는 제 조 국 : 한국  
제조업체 : (주)두텍 의 제품에만 해당함

「전기용품안전 관리법 시행규칙」 제19조제3항에 따라 위의 전기용품에 대하여  
자율안전확인 신고증명서를 발급합니다.

We hereby issue The Confirmation Letter of Declaration Self-Regulatory Safety Confirmation in accordance  
with Article 19 Section 3 of the Electrical Appliances Safety Control Law Enforcement Regulation.

2012년 03월 13일  
year month day



한국산업기술시험원장

KOREA TESTING LABORATORY



※ 이 신고증명서는 「전기용품안전 관리법」에 따른 전기용품 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른  
법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨 부 : 1. 안전관리부품 및 재질목록 (List of Critical Components)  
(Annex) 2. 기본모델·파생모델의 내용 (General Descriptions of Certified Products)  
3. 자율안전확인신고 내용의 변경 현황 (Status of Certificate Revisions)

☐ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용  
General description of Certified Products

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
FX3SE-16P00-F	화씨 표기
FX3SE-10P00-C	RELAY 10A
FX3SE-10P00-F	RELAY 10A, 화씨 표기
FX3SE-05P00-C	RELAY 5A
FX3SE-05P00-F	RELAY 5A, 화씨 표기
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. 시험성적서 발행번호 : 11-1920-6937 (2012.03.12.)</p> <p>2. 제품특기사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온도센서 측정범위:-55~105℃</li> <li>- 최대부하용량:16A(at 250V)</li> <li>- NTC 센서</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 본 제품의 시험내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 시험 담당자 / 연락처 : 디지털산업본부 전기전자기술센터 정 재 훈 / 02-8601-424</p> <p><input type="checkbox"/> If you have any question on product testing, please contact the person below : Job holder : Digital Industry Division Electrics &amp; Electronics Technology Center, Jae-hoon Jung/+82 2 8601-424</p>	

FP511-09-00

☐ 첨부 3 : 전기용품안전인증의 변경 현황  
Status of Certificate Revisions

변경발급 내용 Contents of Certificate Revisions
해당없음

FP511-11-00